

DM 16/02/2016 – CONTO TERMICO 2.0

Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 16 Febbraio 2016 Haier Italia dichiara che:

Le pompe di calore elettriche ad alta efficienza tipologia aria/aria, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel DM 16/02/2016 in quanto soddisfano i valori minimi di COP indicati nella tabella n.3 nell'allegato I del decreto indicato.

Per le pompe di calore dotate di inverter, i valori sono ridotti del 5% come indicato nella lettera "e".

Tipo di pompa di calore	COP	COP Riduzione 5%
ARIA / ARIA	3,90	3,71

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Revine Lago, 06/05/2024

TIPO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	COP	INVERTER
MRV S	AU032FHERA		9,5	4,52	Si
MRV S (Fino 09-12-2022)	AU042FPERA		14,2	4,47	Si
MRV S (Fino 09-12-2022)	AU04IFPERA		14,2	4,47	Si
MRV S (Fino 09-12-2022)	AU052FPERA		16,0	4,30	Si
MRV S (Fino 09-12-2022)	AU05IFPERA		16,0	4,30	Si
MRV S (Fino 09-12-2022)	AU062FPERA		18,0	4,10	Si
MRV S (Fino 09-12-2022)	AU06IFPERA		18,0	4,10	Si
MRV S	AU07NFIERA(G)		20,0	3,90	Si
MRV S	AV08NMSETA		25,0	4,60	Si
MRV S	AV10NMSETA		31,5	4,20	Si
MRV S	AV12NMSETA		37,5	3,90	Si
MRV S''	AU032FSEUA		9,5	4,32	Si
MRV S (Dal 10-12-2022)	AU042FPERA		12,1	3,75	Si
MRV S (Dal 10-12-2022)	AU04IFPERA		12,1	3,75	Si
MRV S (Dal 10-12-2022)	AU052FPERA		14,0	3,72	Si
MRV S (Dal 10-12-2022)	AU05IFPERA		14,0	3,72	Si
MRV S''	AU07NFPEUA		20	4,39	Si
MRV S''	AU08NFKERA		22,6	3,90	Si
MRV S''	AU10NFKERA		30,5	3,80	Si
MRV S''	AU12NFKERA		31,5	3,71	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV08IMVEVA		27,0	5,19	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV10IMVEVA		31,5	5,00	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV12IMVEVA		37,5	4,69	Si

TIPO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	COP	INVERTER
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV14IMVEVA		45,0	4,37	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV16IMVEVA		50,0	4,46	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV18IMVEVA		56,5	4,22	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV20IMVEVA		61,5	4,21	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV22IMVEVA		69,0	4,48	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV24IMVEVA		73,0	4,35	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV26IMVEVA		82,5	4,66	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV28IMVEVA		90,0	4,37	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV30IMVEVA		95,0	4,42	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV08IMVEVA		27,0	5,19	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV10IMVEVA		31,5	5,00	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV12IMVEVA		37,5	4,69	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV14IMVEVA		45,0	4,37	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV16IMVEVA		50,0	4,46	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV18IMVEVA		56,5	4,22	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV20IMVEVA		61,5	4,21	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV22IMVEVA		69,0	4,48	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV24IMVEVA		73,0	4,35	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV26IMVEVA		82,5	4,66	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV28IMVEVA		90,0	4,37	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV30IMVEVA		95,0	4,42	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV32IMVEVA		100,0	4,46	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV34IMVEVA		106,5	4,33	Si

TIPO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	COP	INVERTER
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV36IMVEVA		113,0	4,22	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV38IMVEVA		118,0	4,21	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV40IMVEVA		123,0	4,21	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV42IMVEVA		130,5	4,35	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV44IMVEVA		138,0	4,48	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV46IMVEVA		142,0	4,41	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV48IMVEVA		146,0	4,35	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV50IMVEVA		155,5	4,51	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV52IMVEVA		165,0	4,66	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV54IMVEVA		169,5	4,22	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV56IMVEVA		174,5	4,21	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV58IMVEVA		179,5	4,21	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV60IMVEVA		184,5	4,21	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV62IMVEVA		192,0	4,30	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV64IMVEVA		199,0	4,39	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV66IMVEVA		207,0	4,48	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV68IMVEVA		211,0	4,43	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV70IMVEVA		215,0	4,39	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV72IMVEVA		219,0	4,35	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV74IMVEVA		228,5	4,45	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV76IMVEVA		238,0	4,56	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV78IMVEVA		247,5	4,66	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV80IMVEVA		246,0	4,21	Si

TIPO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	COP	INVERTER
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV82IMVEVA		253,5	4,28	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV84IMVEVA		261,0	4,35	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV86IMVEVA		268,5	4,42	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV88IMVEVA		276,0	4,48	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV90IMVEVA		280,0	4,44	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV92IMVEVA		284,0	4,41	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV94IMVEVA		288,0	4,38	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV96IMVEVA		292,0	4,35	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV98IMVEVA		301,5	4,43	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV100IMVEVA		311,0	4,51	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV102IMVEVA		320,5	4,59	Si
MRV 5 (Fino 20-07-2021)	AV104IMVEVA		330,0	4,66	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV08IMVEVA		25,2	4,40	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV10IMVEVA		28,0	4,30	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV12IMVEVA		33,5	4,22	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV14IMVEVA		40,0	4,00	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV16IMVEVA		45,0	4,00	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV18IMVEVA		50,4	3,82	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV20IMVEVA		56,0	3,82	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV28IMVEVA		80,0	4,00	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV30IMVEVA		85,0	4,00	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV32IMVEVA		90,0	4,00	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV34IMVEVA		95,4	3,90	Si

TIPO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	COP	INVERTER
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV36IMVEVA		100,8	3,82	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV38IMVEVA		106,4	3,82	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV40IMVEVA		112,0	3,82	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV42IMVEVA		117,5	3,76	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV54IMVEVA		151,2	3,82	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV56IMVEVA		156,8	3,82	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV58IMVEVA		162,4	3,82	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV60IMVEVA		168,0	3,82	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV62IMVEVA		173,5	3,78	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV64IMVEVA		179,0	3,74	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV80IMVEVA		224,0	3,82	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV82IMVEVA		229,5	3,79	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV84IMVEVA		235,0	3,76	Si
MRV 5 (Dal 21-07-2021)	AV86IMVEVA		240,5	3,73	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV08NMVETA		25,2	4,53	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV10NMVETA		28,0	4,43	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV12NMVETA		33,5	4,35	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV14NMVETA		40,0	4,12	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV16NMVETA		45,0	4,12	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV18NMVETA		50,4	3,93	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV20NMVETA		56,0	3,93	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV22NMVETA		61,5	3,81	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV28NMVETA		80,0	4,12	Si

TIPO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	COP	INVERTER
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV30NMVETA		85,0	4,12	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV32NMVETA		90,0	4,12	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV34NMVETA		95,4	4,01	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV36NMVETA		100,8	3,93	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV38NMVETA		106,4	3,93	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV40NMVETA		112,0	3,93	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV42NMVETA		117,5	3,86	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV44NMVETA		123,0	3,81	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV54NMVETA		151,2	3,93	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV56NMVETA		156,8	3,93	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV58NMVETA		162,4	3,93	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV60NMVETA		168,0	3,93	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV62NMVETA		173,5	3,88	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV64NMVETA		179,0	3,84	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV66NMVETA		184,5	3,81	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV68NMVETA		191,0	3,73	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV80NMVETA		224,0	3,93	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV82NMVETA		229,5	3,90	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV84NMVETA		235,0	3,86	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV86NMVETA		240,5	3,83	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV88NMVETA		246,0	3,81	Si
MRV 5-H (Fino 09-12-2022)	AV90NMVETA		252,5	3,75	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV08NMVETA		25,20	4,40	Si

TIPO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	COP	INVERTER
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV10NMVETA		28,00	4,30	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV12NMVETA		33,50	3,90	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV14NMVETA		40,00	4,00	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV16NMVETA		45,00	4,00	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV18NMVETA		50,40	3,82	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV20NMVETA		56,00	3,82	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV28NMVETA		80,00	4,00	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV30NMVETA		85,00	4,00	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV32NMVETA		90,00	4,00	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV34NMVETA		95,40	3,90	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV36NMVETA		100,80	3,82	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV38NMVETA		106,40	3,82	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV40NMVETA		112,00	3,82	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV54NMVETA		151,20	3,82	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV56NMVETA		156,80	3,82	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV58NMVETA		162,40	3,82	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV60NMVETA		168,00	3,82	Si
MRV 5-H (Dal 10-12-2022)	AV80NMVETA		224,00	3,82	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV08IMVURA		25,0	4,92	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV10IMVURA		31,5	4,68	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV12IMVURA		37,5	4,39	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV14IMVURA		45,0	4,20	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV16IMVURA		50,0	4,16	Si

TIPO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	COP	INVERTER
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV18IMVURA		56,0	3,93	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV20IMVURA		63,0	3,85	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV22IMVURA		69,0	3,69	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV24IMVURA		75,0	4,39	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV26IMVURA		82,5	4,28	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV28IMVURA		90,0	4,20	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV30IMVURA		95,0	4,18	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV32IMVURA		100,0	4,16	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV34IMVURA		106,0	4,04	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV36IMVURA		112,0	3,93	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV38IMVURA		119,0	3,89	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV40IMVURA		126,0	3,85	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV42IMVURA		132,0	3,26	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV44IMVURA		138,0	3,22	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV46IMVURA		145,0	3,56	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV48IMVURA		150,0	4,16	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV50IMVURA		156,0	4,07	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV52IMVURA		162,0	4,00	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV54IMVURA		168,0	3,93	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV56IMVURA		175,0	3,90	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV58IMVURA		182,0	3,87	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV60IMVURA		189,0	3,85	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV62IMVURA		195,0	3,79	Si

TIPO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	COP	INVERTER
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV64IMVURA		201,0	3,74	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV66IMVURA		207,0	3,69	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV68IMVURA		212,0	4,04	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV70IMVURA		218,0	3,98	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV72IMVURA		224,0	3,93	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV74IMVURA		231,0	3,91	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV76IMVURA		238,0	3,89	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV78IMVURA		245,0	3,87	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV80IMVURA		252,0	3,85	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV82IMVURA		258,0	3,81	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV84IMVURA		264,0	3,76	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV86IMVURA		270,0	3,73	Si
MRV 5-RC(Fino 20-07-2021)	AV88IMVURA		276,0	3,69	Si
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV08IMVURA		22,4	4,35	Si
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV10IMVURA		28	4,20	Si
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV12IMVURA		33,5	4,00	Si
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV14IMVURA		40	3,80	Si
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV16IMVURA		45	3,95	Si
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV24IMVURA		67,0	4,00	Si
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV26IMVURA		73,5	3,89	Si
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV28IMVURA		80,0	3,80	Si
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV30IMVURA		85,0	3,88	Si
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV32IMVURA		90,0	3,95	Si

TIPO	UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	COP	INVERTER
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV34IMVURA		95,0	3,79	Sì
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV46IMVURA		130,0	3,90	Sì
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV48IMVURA		135,0	3,95	Sì
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV50IMVURA		140,0	3,84	Sì
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV52IMVURA		145,0	3,74	Sì
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV68IMVURA		190,0	3,79	Sì
MRV 5-RC (Dal 21-07-2021)	AV70IMVURA		195,0	3,72	Sì